



Δροσιά : 1 -8-2022  
Αρ. Πρωτ : - 24082 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ  
Πληροφορίες : Αναγνωστοπούλου Π.  
Τηλ. 2132140111

**Προς Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
ΚΟΙΝ. 1.Πρόεδρο Δ.Κ Κρυονερίου**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτησης φυλακίου στην οδό Ηρας 28 στη Δημοτική Κοινότητα  
Κρυονερίου  
Σχετ. Το Α.Π 22186/18.7.2022 έγγραφο του Α.Τ Διονύσου**

Με το ανωτέρω σχετικό ζητήθηκε η έγκριση τοποθέτησης φυλακίου φύλαξης στην οδό Ηρας 28 στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου .

Η Ελληνική Αστυνομία συνηγορεί για την τοποθέτηση του εν θέματος φυλακίου για λόγους ασφάλειας του διαμέλλοντος εκεί κρατικού λειτουργού για τον οποίο επιβάλλεται η φύλαξη επί 24ώρου από αστυνομικούς.

Κατόπιν διενεργούμενης αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι το πεζοδρόμιο εμπροσθεν του εν λόγω ακινήτου έχει πλάτος 1,30μ. άρα θα πρέπει το φυλάκιο να καταλάβει και χώρο εντός του ακινήτου, διότι σύμφωνα με την νομοθεσία (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009) απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ορίζεται το 1.50μ..

Μετά τα ανωτέρω,

καλείται η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ,να λάβει σχετική απόφαση , όσον αφορά στην έγκριση τοποθέτησης του φυλακίου φύλαξης σε εσοχή εντός του ακαλύπτου χώρου στην πρόσοψη του οικοπέδου επί της οδού..

Το συμβούλιο της Δ.Κ στο οποίο κοινοποιείται το παρόν εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις για το θέμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις..

Συνημμένα  
Φ/φο σχετικού

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ

Ε.Δ.  
Α) Γεν. Αρχείο  
Β) Αρχείο Τ.Υ  
Γ)Φ. Εισηγήσεων Ε.Π.Ζ  
Δ) ΑΤ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

